

č.4
svítidlo Malaga
stožár SB6

AYKY-J 4x16
plast.chr.63mm
zemniční drát FeZn 10mm
délka trasy 35m

č.3
svítidlo Malaga
stožár SB6

AYKY-J 4x16
plast.chr.63mm
zemniční drát FeZn 10mm
délka trasy 32m

č.2
svítidlo Malaga
stožár SB6

AYKY-J 4x16
plast.chr.63mm
zemniční drát FeZn 10mm
délka trasy 26,5m

č.1
svítidlo Malaga
stožár SB6

AYKY-J 4x16
plast.chr.63mm
zemniční drát FeZn 10mm
délka trasy 33,5m

na PBč.3I
-svodiče přepětí
-přípojková skříň SPI00/NS

LEGENDA EL. VEDENÍ

- kabelové vedení NN
- stavba: Troskotovice, rozšíření kNN Juriga Luděk
- číslo: 1030060283
- chránička
- vedení NN stávající

LEGENDA INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

- vedení VO - projektované
- rozvod vody
- kanalizace-stoka
- kanalizace-jednotná
- plyn středotlak
- slaboproud

Proudová soustava : VN - 3-50Hz, 22 000 V
 NN - 3PEN-50Hz, 230/400 V
 Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:
 VN - zemněním - IT
 NN - automatickým odpojením od zdroje TN-C


LEGENDA EL. PRVKŮ

- ⊕ dvojitý betonový sloup
- ⊗ přípojková skříň
- ⊞ rozpojovací skříň
- ⊥ uzemnění

LEGENDA PRVKŮ POLOHOPISU

- hranice pozemků kat. mapy
- vnitřní kresba kat. mapy
- obrysy budov
- geodetické zaměření - rozhraní ploch
- geodetické zaměření - drátěný plot

Stávající zařízení NN je značeno fialovou barvou.
 Nové zařízení VO je značeno červenou barvou.
 Stavba EG.Da.s.:Troskotovice, rozšíření kNN Juriga Luděk

Vypracoval:		Zodpovědný projektant:		 ADITIS GROUP s.r.o., Rokytova 2667/20, 615 00 Brno	
Ing.Lucie Kolmačková		Martin Zavadil			
Místo stavby :	Troskotovice	Kraj:	JIHOMORAVSKÝ		
Investor :	městys Troskotovice	Stupeň PD:	DŮR,DŮS/DPS		
Název stavby :				Číslo stavby :	
Troskotovice PD VO CELKOVÝ SITUAČNÍ VÝKRES				216097	
				Název souboru :	NOVE_NN.DGN
				Datum :	10/2021
Druh přílohy :				Formát výkresu :	
1:400				A3	
				Měřítko :	Číslo výkresu :
C.02				C.02	